

VEDLEGG 2
Kundens krav til kompetanse

**Service og kontroll
av Brannvarslingsanlegg**

**KRAV TIL RAMMEAVTALE
BRANNVARSLINGSANLEGG
for St. Olavs hospital HF**

2017/234

1 GENERELL INFORMASJON

Leverandøren skal levere dokumentasjon på krav listet under.

2 KRAV TIL KOMPETANSE

Leverandør skal dokumentere at foretak er sertifisert i henhold til FG-760:1.

Leverandør skal tilby, som minimum:

- 1 Serviceleder, sertifisert i henhold til FG-750:1.
- 2 Fagarbeidere, sertifisert i henhold til FG-750:1.

Opplysningene skal dokumenteres på følgende vis:

- Sertifiseringsbevis FG-760:1
- Utfylt Vedlegg 7 – Tilbudt personells kompetanse og erfaring.
- Sertifiseringsbevis FG-750:1 skal vedlegges som dokumentasjon på overnevnte opplysninger

3 KRAV TIL GJENNOMFØRING

Leverandør er ansvarlig for å inneha rett kompetanse og opplæring på de ulike sentralene. Arbeid hvor produsent må benyttes skal avtales direkte mellom leverandør og produsent. Leverandør er ansvarlig for kontakt mellom Kunde og produsent der dette er nødvendig for gjennomføring av Service og kontroll.