














FORKLARINGER

 100A - størrelse, 80A - innstilt verdi
Effektbryter, Motorvern

Merkesystem

Merking skal utføres lik den eksisterende merkingen i installasjonen.

SYMBOLLISTE

	Automatsikring		Fast belastning		Transformator
	Automatsikring m/fb		Lys		KWh måler
	Effektbryter, Motorvern		Motor		Overspenningsvern
	Lastskillebryter		Stikk		Signalkabel

Revisjon	Beskrivelse					Revision Dato	Utført	Kontrollert
Spenning 230V Frekvens 50Hz Ford. system IT	Nominell strøm 50 Ik. 3p max 1,918kA Kapsling IP44	Carport Hadsel Kommune UNDERFORDELING +U1.1				 Sustainable engineering and design		
Merknader: Kortslutningsdata er veiledende og må kontrolleres av entreprenør ved egne beregninger								
ARK NR:	TOT. ARK:	Tegningsdato	Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Rev
1	2	28.11.2017	nomsto	nofalc	nomsto	55657001	+U1.1	

