| KAPASITETS- OG | DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENTINFORMASJON | | | | | | | | | | | | | | RAMBØLL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNKSJONSTABELL | SPENNING: | | 230 V | | | | | | | | | | | | | |
| Tavle nr: | Kapasitet | | Trykk / kraft | | | Lokal | | Driftskontroll / SD | | | | | | | Rambøll AS - Drammen | |
| Plassering: Teknisk rom 229 i 2 etg. | | | | | | Tavle | | | | I | | O | | | Erik Børresens allé 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3015 Drammen | |
| | | | | | Leveres av entreprise: | Lokal lampe, Drift / Feil | Lokal bryter AV / PÅ / AUTO | Digital inngang Alarm | Digital inngang Indikering | Analog inngang Måling | Puls inngang | Digital utgang Styring | Analog utgang Posisjon | | Telefon: 32 25 45 00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | www.ramboll.no | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **MERKNADER** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **A = Automasjonsentreprenør** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **V = Ventilasjonsentreprenør** | |
| | | | | Diff. trykk | | | | | | | | | | | **R = Rørentreprenør** | |
| Ref. | Objektnavn | Mengde | | /effekt etc. | | | | DI | DI | AI | PI | DO | AO | | **E = Elektroentreprenør** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | **X = Eksisterende** | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **SUM** | |
| | **360.12 VENTILASJONSANLEGG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ventilasjonsaggregat** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kapasitet | 8.500 | m3/h | Ca. 350 Pa ≤ 7 kW | 3x230V | **V** | | | | | | | | | Styres fra integrert autom. i vent.aggr. | |
| | **Brannspjeld** | | | | | **V** | | | | | | | | | 3 stk nye brannspjeld i rom 229 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Styres fra nytt kontrollpanel for brannspjeld | |
| | **Varmeanlegg for ventilasjon** | | | | | **R** | | | | | | | | | Se funksjonstabell for system 320.12 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lier kommune** | | | |
| **Tranby skole** | | | |
| **Teknisk rom 229** | | | |
| **Ventilasjonsanlegg 360.12** | | | |
| 29.03.17 | Tilbudsforespørsel | 1 | |
| Dato | Revisjon gjelder | Rev | |
| Saksnr: 1350019163 | Dato: 01.02.2017 | SIDE 1 / 1 | |