



MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 2/3/5
BRANNKLASSE: 1

HOVEDBÆRESYSTEM: R-30
SEKUNDÆRT BÆRESYSTEM: R-30
BÆRESYSTEM BRANNCELLEBEGRENSENDE VEGG EI60: R-60

FOR KRAV TIL OVERFLATER OG KLEDNINGER SE BRANNKONSEPT

BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2

KFR RIE-TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, NØDLYS ETC
KFR RIV-TEG FOR PLASSERING AV MANUELT SLOKKEUTSTYR ETC

TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED BRANNKONSEPTET
TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE A3

SYMBOLFORKLARING:

- - - BRANNCELLEVEGG EI 30 [B30]
- - - BRANNCELLEVEGG EI 60 [B60]
- - - E30 [F30]
- RØMNINGSRETNING
- ADKOMST/ANGREPSVEI BRANNVESEN
- RØMNINGSVEI
- RØMNING I TRAPP

DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
1	E _{l2} 30-S _a [B30]
2	E _{l2} 30-CS _a [B30S]
3	E30-CS _a [F30S]
4	E _{l2} 60-CS _a [B60S]
5	E90 [F90]

VINDUSKJEMA:

NR.:	TYPE:
A	E60 [F60]

00	BRANNKONSTRUKSJON RAMMESØKNAD	2017-12-13	UEHE	UAJ	UAJ
Revisjon	Rettsak	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjort
RAMMESØKNAD					
RAMBOLL					
Ramboll Norge AS - Region Midt-Norge Mellomila 79 - 7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00					
Bergen Kommune				RIBR	
Tunesflaten idrettshall					
Plan 2 BRANNTEKNIKK				Oppdragsnummer 1350017214	
				Dokumentansvarlig UEHE	
				Filnavn 20171213 Branttegning.dwg	
				RIBR 1:250	
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
		02	F	200	20 100
					Prosjekt Status
					00