NB!
Før montering og produksjon av tør og kanaler, pliktet VVS-entreprenøren å få oppgitt av hovedentreprenøren, eksakt avstand fra underkant dekker og dragere ned til overkant ferdig himling, samt til overkant innfelt lysarmatur.
Ved avgrensede kollisjoner mellom kanaler/rør og himling/lysarmaturer, varsles konsulentene før kanaler/rør monteres.

Alle lufteristanaler til diffusorer og kontrolventiler er 150 ø, dersom ikke annet er angitt

Varmeledninger ved gulv legges rundt sveiser

Min. 60 cm mellom sveiseskjøte og rør

Min. 60 cm mellom sveiseskjøte og rør

SNITT GJENNOM DIFFUSOR
1:5

| REV | ANTALL KOPIER SENT | | |