



MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 2
 BRANNKLASSE: 2
 HOVEDBÆRESYSTEM R-60
 SEKUNDÆRT BÆRESYSTEM R-60

NB! TEGNINGENE ER ORIENTERENDE/KONSEPTUELLE OG MÅ LESES SAMMEN MED BRANNSIKKERHETSSTRATEGIEN. TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE A3.

SYMBOLFORKLARING:

- BRANNSEKSJONERINGSVEGG REI 120-M/A2-s1,d0 [A120]
- - - BRANNCELLEVEGG EI 60/D-s2,d0 [B60]
- - - FLAMME- OG RØYKBEGRENSENDE E 30
- RØMNINGSRETNING
- ▨ RØMNINGSVEI

DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
①	E _k 30-S ₀ [B30]
②	E 30-S ₀ [F30]
③	E 30-CS _a [F30S]
④	E _k 30-CS ₀ [B30S]
⑤	E 90 [F90]

REV 1 - 11.1.18, Jon Olav Torp

0	BRANNDOKUMENTASJON	2017-12-07	KJFU	JOTO	JOTO
0	BRANNDOKUMENTASJON	2017-12-07	KJFU	JOTO	JOTO
ANBUD					
RAMBOLL					
Ramboll Norge AS - Region Sør & Øst Kystveien 2 - N - 4841 Arendal - Tlf +47 37 07 31 00					
STATSBYGG					
UIA					
BYGG F PLAN 3. ETASJE BRANNTEKNIKK					
Oppdragsnummer: 1350022741 Dokumentansvarlig: JOTO Filnavn: f1350022741.dwg Størrelse: A3/1:200					
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
	F	03	F	20	100
					1