



Note:

- Aggregat skal leveres ferdig kablet med integrert automatikk, kommunikasjon til SD anlegg via åpen protokoll
- Overgang kanal/aggregat skal være fleksibel. Vifter og aggregatdeler skal være vibrasjonsisoleret.
- Det skal etableres tilstrekkelig med inn/utganger slik at en god SRO av anlegget kan realiseres. Alle nødvendige signaler skal være tilgjengelig for byggets automasjonsanlegg, det aksepteres ikke redusert signalomfang og fellesalarmer som er standard for en del kompaktaggregater. Som et minimum må følgende signal overføres til SD-anlegget og settpunkt kunne endres fra SD, inkl. driftstider
- **Tilluft:**
- Røykvarsler, temp. før gjenvinner, temp. etter gjenvinner, temp. etter vifte, temp retur varmbatteri, spjeld, trykkvakt filter, varmegjenvinner, rotasjonsvakt, drift og feilsignal vifte og pumpe, posisjon shunt varmbatteri, pådrag, trykk.
- **Avtrekk:**
- Røykvarsler, temp. før gjenvinner, temp. etter gjenvinner, spjeld, trykkvakt filter, drift og feilsignal, pådrag, trykk.
- Aggregat skal ha varsling til SD anlegg om vann i inntakskammer
- Alle aggregat skal eget display med alle nødvendige verdier skal være tilgjengelig
- VAV-regulatorer skal være elektroniske og bus-baserte med optimaizer-funksjon i undersentral.

Tegningsnummer:
V M - 360 007

Revisjon:
A-01

Rev.	Tekst:	Rev.dato:	Tegn.	Kontr.
A-01	Anbudstegning	05.03.18	TBF	KRV

Anbudstegning

asplan viak

Prosjekt:
Kabelvåg oppvekstsenter

Oppdragsgiver:
Vågan Eiendom KF

Systemskjema
360.007 Luftbehandling
Ungdomsskolen

Oppdragsleder: KAM	Koordinatsystem: -	Målestokk: -
Oppdragsnr.: 612759-01	Haydatedatum: -	Arkformat:

Tegn. nr.: V M - 360 007	Rev.: A-01
Fag Type Etg. Lopenr.	

#Bikubeegenskap: Oppdrag=612759-01; Revisjonsdato=05.03.18; Revisjonskommentar=Anbudstegning; Målestokk=-; Tittel=Systemskjema;360.007 Luftbehandling;Ungdomsskolen;Dokumentnavn=V M - 360 007#