

Til tilbyderne

DATO
 19.04.2018

REFERANSE
 2017/3300

Saksbehandler:
 Per Aksel Larsen

1146301-401-501 UiA Påbygg tak - anbudsmelding 03

Nr	Sak	Ansv./Frist
3.1	<p>Rettelse til anbudsmelding 01 og 02.</p> <p>Ved utsendelse av foregående anbudsmeldinger 01 og 02 skjedd det feil i konvertering fra word til pdf, slik at indeksering og overskrift/heading ble feil. Samtidig gjøres det en rettelse i anbudsmelding 01, ved at pkt 2 strykes, jmfør anbudsmelding 02 samme punkt.</p> <p>For om mulig å unngå misforståelser, sendes anbudsmelding 01 og 02 ut i revidert utgave datert 19.4.2018, samtidig med anbudsmelding 03 (denne). Disse erstatter tidligere versjoner.</p>	
3.2	<p>Endring i funksjonsprogrammets kap. 5 data-kabling</p> <p>Det er kommet opp spørsmål om hensiktsmessighet ved å benytte datakabel KAT7.</p> <p>Dokument nr «5-4-1 Funksjonsbeskrivelse alle kapitler» Kapittel 5.2.1:</p> <p>Følgende tekst i kapittelet endres fra:</p> <p style="padding-left: 40px;">Horisontal kabling (spredenett) skal utføres i sambandsklasse Fa (utstyr i kategori 7A). Alle konnektorer skal være hybride, dvs. GG45 men med bakoverkompatibilitet til RJ45 slik at dropkabler kan brukes om hverandre.</p> <p>Til:</p> <p style="padding-left: 40px;">Horisontal kabling (spredenett) skal utføres i sambandsklasse Ea, kategori 6A med RJ45 konnektorer.</p> <p>....</p>	
3.3	<p>Situasjonsplan i dwg-format.</p> <p>Det er etterspurt om Statsbygg har situasjonsplan i dwg eller ifc-format.</p> <p>Det legges ut ny tegning benevnt «5-6-9 Utendørstegning Gimlemoen 031117.dwg».</p>	

	<p>Om man ikke ønsker viste farger på våre bygg i planen, kan laget Statsbygg slås av. Man kan også slå av lagene 771 Plen og 772 Bed om disse er i veien.</p>	
3.4	<p>Revidert 5-7-4 Hovedfremdriftsplan</p> <p>Som følge av utsettelse frist anbud til 7.mai, korrigeres hovedfremdriftsplanen for endringer i oppstart og kontrahering. Det gjøres ingen andre endringer i planen. Merk tidligere orientering gitt i dokument 3-1 referat tilbudsbefering side 3 om at planen er orienterende. Totalentreprenøren skal presentere hva han selv vurderer som beste plan for gjennomføring av prosjektet, og vil bli evaluert på planens kvalitet.</p> <p>Planen må hensynta UiAs løpende drift (minst mulig forstyrrende for undervisning). Den bør også hensynta hva som er gunstig for leietaker hva gjelder semesterperioder (ferdigstillelse), men ikke dersom dette er kostnadsdrivende. Totalentreprenøren må gjerne vedlegge planen sine vurderinger.</p> <p>Revidert dokument 5-7-4 Hovedfremdriftsplann_rev2018-03-15.xlsx legges ut, og erstatter tidligere dokument.</p>	