






SYMBOLFORKLARING

-  UP01
Philips EGP 352 T15 1xGRN39/740 DW
Nye armaturer monteres på
møsternummer UP01-01 til UP01-18
-  Eksisterende kabel
Som benyttes videre
-  Ny kabel PFS[®] 3x10+1
+ blank cu-wire 25mm²

Merknader

Ny kabling fra tenniskap og mellom møster.
Sikringsinnsats monteres i hver møst.
Værn i tenniskap dimensjoneres iht.
NEK400:2014, dette utføres i samråd med
NTE Elektro AS.
Kabler legges i trekkeør under asfalterte områder

Zaknummer:	1:500
Tegningsnr.:	IN-101

Nr.	Dato	Tittel	Tegner	Kontrollør
01	18.04.20	Arbeidsdrøining	YR	NL



Oppgradering boliggater

Belysningsplan Væretroa

Typeprosjekt		Formid	
Arbeidsdrøining	EL	A1	
Målestokk	1:500		
Dato	18.04.20	Rev. dato	18.04.20
Prosjektleder	IN-101	Rev. nr.	00