

PLAN 2. ETASJE
M 1:100



PLAN MELLOM ETASJE
M 1:100

TEGN.NR	BR20-102	–			
O.NR	15008				
PROSJEKT	IDRETTSETATEN GIMLEHALLEN KRISTIANSAND KOMMUNE JEGERSBERGVEIEN 3 GNR: 40 BNR: 292				
FASE	PROSJEKT				
TYPE	OVERSIKT DØRER				
DATO	28.10.2016	MÅL	1:100 (A1)		
FIL	15008 – GIMLEHALLEN – OVERSIKT DØRER.DWG	SIGN	BEH	KTRL	JRJ

AREAL: 531M²
RISIKOKLASSE: 2/5
BRANNKLASSE: 2
BÆRING: R15/R30/R60

TEGN.NR	BR20-102	–
TEGN	PLAN 2. OG MELLOM ETG.	

Dagfin Skaar AS
Rådgivende ing. MRIF
TLF 38 14 45 25-FAX 38 14 45 29
www.dagfinskaar.no



TEGN.NR	BR20-100 — A
O.NR	15008
PROSJEKT	IDRETTSETATEN GIMLEHALLEN KRISTIANSAND KOMMUNE JEGERSBERGVEIEN 3 GNR: 40 BNR: 292
A	14.12.2016 BEH ENDRING AV DØR D 0.09 TIL 0.12
FASE	PROSJEKT
TYPE	OVERSIKT DØRER
DATO	28.10.2016 — MÅL 1:150 (A1)
FIL	15008 – GIMLEHALLEN – OVERSIKT DØRER.DWG — SIGN BEH KTRL JRJ

AREAL: 2053M²
RISIKOKLASSE: 5
BRANNKLASSE: 2
BÆRING: R15/R30/R60

TEGN.NR	BR20-100 — A
TEGN	PLAN KJELLER ETASJE

Dagfin Skaar AS
Rådgivende ing. MRIF
TLF 38 14 45 25-FAX 38 14 45 29
www.dagfinskaar.no



BRUTTO AREAL
AREAL 1. ETASJE: 7232m2
RISIKOKLASSE 5
BKL 2

BRANNSYMBOLER

- Hovedbrannsentral
- Brannleppe
- Sprinklerventil
- Nøkkelsafe
- Manuell brannmelder
- Røykdetektor
- Røykluke
- Dørholdermagnet
- Ringeklokke
- Brannslange
- Brannslukningsapparat
- Markeringslys eller skilt m/piktogram
- Markeringslys (eldre)
- Ledelys
- Adkomst for brannvesenet
- Utgang
- Nødutgang
- Rømningsvei
- Fluktvei
- Brannvegg/bæresperremur/brannvegg REI 120-S/A2-s1,d0 (A120) (Støtongmur)
- Brannselbetongmurende konstruksjon EI 60/A2-s1,d0 (A60) (Støtongmur)
- Brannselbetongmurende konstruksjon EI60/A2-s1,d0 (A60) (Gipsvegg)
- Brannselbetongmurende konstruksjon EI30/D-s2,d0 (B30) (Gipsvegg Trev)
- Brannselbetongmurende konstruksjon EI30/D-s2,d0 (B30) (Gipsvegg Trev)

EI120-C dør=EI,I120-C-Sa/A3-s1,d0 (A120S)
EI60-C dør=EI,I60-C-Sa/A3-s1,d0 (A60S)
EI30-C dør=EI,I30-C-Sa/D-s2,d0 (B30S)
EI30 dør=EI,30/D-s2,d0 (B30)
F = Dør med liten brannmotstand
A2-s1,d0 = Ubrennbart eller begrenset brennbart materiale
D-s2,d0 = Brennbart materiale
C = Selvlukkende dør
Sa = Dør med smånig og tettelist på alle sider
( ) = Eldre betegnelser

REV.	SIGN.	DATO	REVISJON OMFATTER
A	JØF	10.05.17	NYE BRANNDØRER OG RØMNINGSVEIER

KRISTIANSAND KOMMUNE

EIENDOMSETATEN
GLIMEHALLEN
PLAN 1. ETASJE
BRANNTEGNING

ARKIVNR.	152-1TB1
MÅLESTOKK	1:50/A1L
KONTROLL	JØF
DATO	24.04.2014
SIGN	JØF
REV.	A

safeCon
BRANNTEKNISK DATA I SYSTEM
TLF. 380 97 299 E-POST: post@safecon.no