2760

960

1560

600

BRYSTNING 360 CM.

107 / 180 (×22)

TAVLE 100 / 120

69,12 m²

SANGROM
SH - 12

SKOLESCENE

ÅPNING 480

SKYVBAR TRAPP

460

6 5 4 3 2 1

KROPPSØVING
SH - 11

195,80 m²

STOLLAGER U. SCENE

Farex I S 50×12,5 500 m³/h

Farex I 50×12,5

Farex I-S 50×12,5 500 m³/h

Farex I-S 50×12,5 500 m³/h

Farex I-S 50×12,5 500 m³/h

Farex I-S 50×12,5 500 m³/h

Rist 30×30

Rister 50×30cm

Farex I-S 30×10 200 m³/h

Farex I 30×10

Farex I-S 15×7,5 50 m³/h

Farex I 15×7,5

Spalt under

Spalt under

Spalt under

Spalt under

Anemostat 200 m³/h

Til takvifte 600 m³/h

Til takvifte ca 300 m³/h

Rist i himling 40 × 40cm

Brskap

FN 28

GRUPPEROM
SH-15

21,60

INSTRUMENTER
SH - 14

21,60

VESTIBYLE
SH - 1

21,60 m²

APPARATER
SH - 2

OMKLEDNING
SH - 4

6,5 m²

DUSJ TØRK
SH - 8

10stk RPB-150

LÆRER
SH-9

RPB 5/8

VINDFANG
SH-3

WC SH-17

WC SH-16

WC SH-6

WC SH-10

RPB 5/8

VINDUER 107/50 BRYSTNING 290 FRA NEDRE GULV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A B C D E F G H I K L M N

137 / 209,5

180

Varmebatteri 16 KW

4250 m³/h

750 m³/h

V8

B–B M=1:50

Nedforet tak i SH.8–4

Farex I-X 50 × 12,5 500 m³/h

Risters 30×50cm

Rist 30×30cm

Gulv i gymnastikksal

C–C M·1:50

Dusjkoppmed kuleledd

Dusjrør i vegg

Trykknappventil

¾" teon-til trykknappventil

D–D M·1:50

R23 Avtrekk fra gymn. gulv. 10-12-69

R1 Div. forandring BK (SH-7) 10-12-69

PLAN GYMNASTIKKBLOKK SH

HADSEL KOMMUNE
STOKMARKNES BARNE OG UNGDOMSKOLE

1:50

Dato: 11-11-69

PLAN AV GYMASTIKKBLOKK SH
SANITÆRANLEGG
VARMLUFTSANLEGG

Prosj. 378 Tegn. 12

HADSEL KOMMUNE
STOKMARKNES BARNE OG UNGDOMSSKOLE

Målestokk 1:50 MODUL 12,0 cm

Tegn. S.W.
Trac.
Kfr.

Erstatning for:

PLAN GYMNASTIKKBLOKK SH
TEGN. NR. S XVIII

NARVIK SEPT. 1969
E. THORP LARSEN. ARK. MNAL.

Erstattet av:

A.s Tanlopi. A1. 2000. 3-63. Snarø-Oslo.

Format A1