# EKSIST. FLØY G

VINDUSFELT, KONFR. TEGN
6101 OG 6102

KOBLINGSLEDNINGER I GULV TIL RADIATORER LEGGES AV eval PEX 18x2,5.

043A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
042A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
041A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
043C GANG 3,9 / 8,0
043B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
042C GANG 3,9 / 8,0
042B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
041C GANG 3,9 / 8,0
041B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
LUDVIG PLAN MD-20 LxH=1400x400 800 W
LUDVIG PLAN MD-21 LxH=1400x400 1000 W
TLG-LØV 160-200 m/TFR +150 m³/h
KGEB-125 -50 m³/h
KGEB-125 -100 m³/h
Koblingsledninger PEX-RIR 15x2,5mm
VII. Til lufting over tak
VIII. Til lufting over tak
XI. Til lufting over tak
Innstøpt slag i dekke
OK TERRENG C 158.707
OK TERRENG C 158.932
OK TERRENG C 159.126
12mm forkrommede rør på vegg, fra veggbokser i tak
LUDVIG PLAN MD-22 LxH=1400x600 1600 W
RAMPE
FOTSKRAPERIST OK C 159.317
092 KORRIDOR 63,9 / 62,1
053 KORRIDOR 19,3 / 23,3
TLG-LØV 125-125 m/TFR +100 m³/h
058 SJAKT EL. 1,8 / 6,4
059 LAGER 1,8 / 5,4 TN 4.
060 MØTEROM 15,9 / 16,2
LISA LIST TX-22 LxH=3000x140 1600 W
LUDVIG PLAN MD-20 LxH=1000x600 600 W
TLG-LØV 160-200 m/TFR +200 m³/h
TLG-LØV 125-125 m/TFR +100 m³/h
054 GANG 2,0 / 3,3
055 GANG 1,4 / 13,6
URA-300x150-S-K - 400 m³/h
PEX-RIR 28x4mm
IKKE UTGRAVD
01VV 0,67 l/s
04V 0,63 l/s
Tur og returledning tilkobles eksisterende VVB. 4 stk. OSO 18R som kobles i multimonjtasje.
Shunt og pumpe
Tur og returledning tilkobles nytt vannbårent varmebatteri i eksisterende ventilasjonsaggregat
03V 0,42 l/s
110mm luftelednig
KGEB-160 -125 m³/h
059 EL
002 WC 2,3 / 6,4
003 WC 2,3 / 6,4
004 WC 2,3 / 6,4
005 DUSJ 3,5 / 9,2
Koblingsledninger PEX-RIR 15x2,5mm
Til lufting over tak
Nærvarmerør over i eksisterende fløy Ecoflex Thermo
02V 1,30 l/s
052 KORRIDOR 33,5 / 26,2
081 HEIS
083 TRAPP 14,4 / 16,1 skjema 7401-7402
084 SJAKT
085 SKYLLEROM 9,2 / 12,2 Skjema 7511/7512
086 ARBEIDSROM 6,1 / 10,0
087 KONTOR 8,4 / 11,6
Radiatorfordeler 3, 800W
Radiatorfordeler 4, 1000W
LUDVIG PLAN MD-21 LxH=1400x600 1200 W
093 AKTIVITET 12,5 / 14,3
Avløp fra vaskemaskin dykkes i sluk
TN 3.
TN 2.
04.1K 0,10 l/s
04.2K 0,12 l/s
2 STK. KGEB-125 -200 m³/h
Avløp fra vaskemaskin dykkes i sluk
URA-300x100-S-K - 150 m³/h
URA-300x100-S-K - 200 m³/h
LUDVIG PLAN MD-20 LxH=1400x600 800 W
TLG-LØV 160-200 m/TFR +200 m³/h
URA-300x150-S-K - 300 m³/h
URA-300x150-S-K - 400 m³/h
TLG-LØV 160-160 m/TFR +50 m³/h
TLG-LØV 160-160 m/TFR +150 m³/h
KGEB-160 -125 m³/h
XVI. Slag fra bjelke til søyle, og innstøpt slag i gulv.
XVII. Slag fra bjelke til søyle, og innstøpt slag i gulv.
XVIII. Slag fra bjelke til søyle, og innstøpt slag i gulv.
XIX. Slag fra bjelke til søyle, og innstøpt slag i gulv.
018 PERSONALGARDEROBE KVINNER 106,2 / 48,6
019 PERSONALGARDEROBE MENN 24,5 / 29,1
061 MØTEROM / KONTOR 16,1 / 16,9
074 KORRIDOR 54,8 / 43,3
062 RENHOLD 6,7 / 10,4
063 SJAKT 8,1 / 11,4
064 WC 1,9 / 5,5
065 WC 1,9 / 5,5
066 KONTOR 8,1 / 11,2
067 GARDEROBE 1,9 / 5,5
068 GARDEROBE 1,9 / 5,5
069 LAGER MATRIELL 12,1 / 14,1
070 SKYLLEROM 9,3 / 12,2 skjema 7511/7512
071 ARBEIDSROM 6,3 / 10,0
072 LINTØY 7,1 / 11,6
073 EL. 1,0 / 4,6
075 KORRIDOR 44,0 / 48,2
076 KORRIDOR 28,4 / 31,5
077 AKTIVITET 25,6 / 21,7
078 KORRIDOR 15,6 / 18,8
079 KORRIDOR 28,9 / 28,9
011 GANG 3,5 / 7,9
012 WC 2,3 / 6,4
013 WC 2,3 / 6,4
014 WC 2,3 / 6,4
015 DUSJ 3,5 / 9,2
022A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
022C GANG 3,9 / 8,0
022B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
021A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
021C GANG 3,9 / 8,0
021B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
023A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
023C GANG 3,9 / 8,0
023B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
024A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
024C GANG 3,9 / 8,0
024B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
028A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
028C GANG 3,9 / 8,0
028B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
027A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
027C GANG 3,9 / 8,0
027B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
026A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
026C GANG 3,9 / 8,0
026B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
025A PASIENTROM 16,9 / 16,5 skjema 7501
025C GANG 3,9 / 8,0
025B BAD 5,2 / 9,7 skjema 7501
030 STUE M/ KJØKKEN 38,8 / 25,8 skjema 7521
020 STUE M/ KJØKKEN 33,1 / 23,8 skjema 7521
TLK-2k-200-K-B +250 m³/h
LISA LIST TX-22 LxH=2000x210 1400 W
LISA LIST TX-22 LxH=2000x210 1600 W
LUDVIG PLAN MD-22 LxH=1400x600 2300 W
AVTREKK VIA. KJØKKENHETTE - 100 m³/h
VV og KV opp
Avløp fra vaskemaskin dykkes i sluk
TN 7. R2. R3.
TN 5. XVII.
TN 8.
Radiatorfordeler 6, 1090W
Radiatorfordeler 7, 1200W
12mm forkrommede rør på vegg, fra veggbokser montert i tak
12mm forkrommede rør på vegg, fra veggbokser montert i tak
KOBLINGSLEDNINGER I GULV TIL RADIATORER LEGGES AV eval PEX 18x2,5.
PYROX-IGC-125
RUND KANALVIFTE SOM TYPE PYROX-KVKE SOM STYRES OVER KJØKKENHETTE -200 m³/h
12mm forkrommede rør på vegg, fra veggbokser montert i tak
c 157
c 159
2400
2750
SNITT INNBLÅSNING I SKJØRT FELLESKJØKKEN
HIMLING
RADIATOR BxH=1400x400
14M
21M
700
WIRSBO VEGGBOKSER FOR RØR I RØR PLASSERT LIGGENDE OVER HVERANDRE. ORAS FORKROMMET ROSETT, ALBUE MED AVSTEGNING OG MANNESMANN RØR RETT I VENTILSETTET PÅ RADIATOREN
RØR INNSTØPT I DEKKE
FØRINGER OG PLASSERING TTERVEGG
OPPRISS PLASSERING AV RADIATOR I PASIENTROM
LUDVIG PLAN MD-20 LxH=1000x600 600 W
LUDVIG PLAN MD-21 LxH=1400x400 800 W
LUDVIG PLAN MD-21 LxH=1400x400 1000 W
LUDVIG PLAN MD-22 LxH=1400x600 1600 W
VINDUSFELT, KONFR. TEGN 6101 OG 6102
FLØY L

Prosjekt: PRESTRUDSENTRET– tilbygg
Fog: V Tegn.nr: 110–L Rev.nr.

Prosjekterende:
energi og miljø consult as
rådgivende ingeniører mnf
VVS – energi – miljø – Kulde
Strandgt. 30c, 2815 Gjøvik Tlf 61 13 90 70 Fax 61 13 90 71 kontor@emcon.no www.emcon.no

| Rev.nr | Beskrivelse | Dato | Tegnet | Kontroll |
|---|---|---|---|---|
| G00 | ARBEIDSTEGNING | 16.01.2006 | ?N | HRO |
| G01 | VANNMENGDER PR?FRT FOR INNREGULERING | 20.11.2006 | ?N | HRO |
| | SDM BYGGET | 15.12.2006 | ?N | HRO |

Tegningen gjelder:
HAMAR KOMMUNE
PRESTRUDSENTRET– tilbygg
VVS–ANLEGG
PLAN 0 – FLØY L

Dato: 28.09.05 Godkjent
Fog: V Tegn.nr: 110–L Rev.nr.

Prosjektnr.: 05 006
Målestokk: 1:50
Tegn.: ØN Ktr.: HRO
Filnavn: V100.dwg
Underlag