PIPE UTV. 730 x 730
TYPE PLEWA KONF. LEVERANDØR

FOR NØYAKTIG PLASSERING AV PIPE
SE LUND & AAS TEGN NR. 131

STÅL RØRKÅR MELLOM PIPE OG KJELE - ISOLERES OG MANTLES

NB! TIL ENDE PÅ STOKK

HOVEDSTOPPEKRAN
100 mm

FEIELUKE

1000 x 600

OLJERØR

FEIELUKE

V2-4

3 STK. ELEKTROKJELER.

PLASS FOR FEIING

VARMEVEKSLER.

RIST, 1000 x 600

FØRES I SLUK

RED. VENTIL

FILTER

SIRC. PUMPE

SIRC. PUMPE

RÅVANN

TIL SLUK

FILTRERT VANN

FILTER

DRIFT: VENTIL 1 OG 4 ÅPEN
VENTIL 2, 3 OG 5 STENGT

REVERSPYLING:
VENTIL 2 OG 3 ÅPEN
VENTIL 1, 4 OG 5 STENGT

SKJEMA FILTER

VANNTRYKKSLEDN. — HT
DIM.: 1" UTGÅR!

Tur Varmekurs
Dec. 12.3. Dim.: 88.9/3.2

Retur Varmekurs
Dec. 12.3. Dim.: 88.9/3.2

Trykkluft
Dim.: 1½"

Varmtvann
Dim.: 35

Kaldt vann
Dim.: 54

Retur Varmekurs
Dec. 7.8. Dim.: 28

Tur Varmekurs
Dec. 7.8. Dim.: 28

Retur Varmekurs
Dec. 12.3. Dim.: 22

Radiatorkurs
Dec. 12.3. Dim.: 22

Tur Varmekurs
Dec. 12.3. Dim.: 22

Retur Varmekurs
Kjelle. Dim.: 25

Retur Varmekurs
Kjele. Dim.: 25

Tur Varmekurs
Kjele. Dim.: 25

Retur Varmekurs
Dec. 9. Dim.: 76/2.9

Tur Varmekurs
Dec. 9. Dim.: 76/2.9

Retur Varmekurs
Kjelle. Dim.: 32

Tur Varmekurs
Kjelle. Dim.: 32

TAKVARMELEDNING RETUR - 40
" TUR - 40
VARMEBATTERIKURS RETUR - 60.3/2.9
" TUR - 60.3/2.9
TRYKKLUFTLEDNING - 1½"
HØYTTRYKK VASKE/SPYLELEDN. - 1" HT HT
UTGÅR!
VARMTVANNSLEDNING - 22
KALDT VANNSLEDNING - 42
RADIATORKURS RETUR - 32
RADIATORKURS TUR - 32

150

PIPE UTV. 73x73 cm.

114.3/3.6

114.3/3.6

1000 x 600

1070

1750

687

50

76

15°

SNITT a-a

C	Justert pipe	4-1-85	ØR.
B	Flyttet pipe. Innlagt snitt a-a	2-1-85	ØR.
A	Innlagt sandfilter, samt just. for pipe	12-12-84	ØR.
	Kontrakt	15-10-84	ØR.
Index	Revisjonen gjelder:	Dato:	Sign.:
ANBUDSTEGNING VVS:		160384	
ANBUDSTEGNING BYGG:			

ALLE MÅL KONTROLLERES PÅ STEDET!

VÅLER VIDEREG. SKOLE
VARMESENTRAL
1. ETG. DEL 4 FLØY C

Målestokk: 1:20
Tegn.: 16.03.84.
Kontr.: ØR Mrk.: R.

SIVILINGENIØR M.N.I.F. — M.R.I.F.
ROLF AALERUD A/S
RÅDGIVENDE V.V.S. INGENIØRFIRMA
2400 ELVERUM - TLF. 12 200

R 47-234

Revisjon