



TILLUFTVENTILER:
 7 stk STEFAB GTH 20-10 MED SPJELD
 200 M3/H I FRED (100 M3/H I ROM 06.13, 06.6D OG 06.6I
 HALV LUFTMENGDE I KRIG
 FRED: 65 SPREDNING KASTELENGDE CA 4,5 METER
 KRIG: 90 SPREDNING KASTELENGDE CA 4,5 METER
 FRAUFTVENTILER:
 11 stk UBA 1280 M3/H

LUFTING AV BUNNLEDNING
 LM-S-100 SJOKKVENTIL
 GALV. ST LR R DN 100
 OVER SJOKKVENTIL
 SPJELD GB 250
 NORMALT STENGT
 PNES VED KRIGSVENTILASJON

- ① T RRRLOSETT 7 STK
- ② VASKEVANNSFAT 6 STK
- 1000L VANNTANK 1000 LITER 2 STK
- BRBAR VANNTANK 25 LITER 10 STK
- U UTBRYTNINGSVERKT Y 1 KASSE
- S SANITETSSKRIN 3 STK
- BRANNSLØKKINGSAPPARAT 1 STK
- DESSUTEN: TERMOMETER 1 STK
- STAVLYKTER 3 STK

A	Endret etter konf. Siviltforsvarst		
	Inndel Revisjonen gjelder:	Dato:	Sign:
	ANBUDSTEGNING VVS:		
	ANBUDSTEGNING BYGG:		
ALLE M L KONTROLLERES P STEDET I			
STANGE VIDERREG ENDE SKO			
TILFLUKTSROM			
BEREDSKAPSPLAN			
PAALERUDA		Teqn: 16.03.89 AO	
R DOKUMENT VVS. INGENIØR		Kontr.:	
E05-142		Mk.:	