U2 004
210 m²
IKKE UTGRAVD

K07A
HEISSJAKT
2.3 m²

K07
LAGER
146 m²
TEKNISK

400x400
+21.99

-SN606
-SV607
26/9 mm

DN65
Opp til Sterilsentralen

PP32
Opp til Sterilsentralen

PP32
Opp til Sterilsentralen

PP32
Tilkobles eksist. avløp i teknisk rom

T
APPARATRO
5

Åpning i mur 60x60cm
h=43,5cm o/g.

Åpning i mur 60x60cm
h=43,5cm o/g.

Åpning i mur 60x60cm
h=43,5cm o/g.

T-K03C
AVLØPSRØR-HM
6.4 m²
TEKNANL

T-K02D
BADSTUE
8.2 m²
FELLES

T K02C
DUSJ
7.8 m²
FELLES

T-K02B
OMKLEDNING
12.9 m²
FELLES

T K02A
GANG
FELLES

T-K02E
TOALETT
1.5 m²
FELLES

K06B
AGGREGATROM
111.1 m²
TEKNANL

K06D
LUFTKAMMER
51 m²
TEKNANL

K06C
LUFTKAMMER
8.7 m²
TEKNANL

K06F
LUFTKAMMER
4.9 m²
TEKNANL

K06A
SENTRAL 1
24,6 m²
TEKNANL

Hull i gulv

800x400
+21.25

K06E
VENTILASJON FORDELING
57 m²
TEKNANL

K05B
BATTERI 1
5,2 m²
TEKNANL

K05C
BATTERI 2
5,2 m²
TEKNANL

Rørgjennomføringer
4x100mm v/tak

K05A
EL FORDELING
10.2 m²
TEKNANL

K05E
UPS 1
11 m²
TEKNANL

K05F
UPS 2
11 m²
TEKNANL

Rørgjennomføringer
6x100mm
590 fra tak

DN50
Opp til Sterilsentralen

Rørgjennomføring
200mm v/tak

Rørgjennomføringer
2x150mm v/tak

K05
LAGER
50 m²
TEKNANL

K04A
LAGER
6.7 m²
8750

4 stk. lysarmaturer
tilpasses nye rørføringer

Kjølerør tilpasses
eksisterende installasjoner

K04B
LAGER
49.4 m²
8750

K04C
UREN-HEIS
2.4 m²
FELLES

K04D
LAGER
4 m²
8750

Rørgjennomføring
v/tak

Rørgjennomføringer
6x100mm v/tak

600x300
+21.45

313x350
+18.57

600x400
+21.55

K03
TRAPP
4.3 m²
TRAFIKK

K02
GARDEROBE/DUSJ
26,2 m²
FELLES

K02B
WC
1.4 m²
FELLES

K01A
SENTRAL 2
24.2 m²
TEKNANL

K01B
LUFT INNTAK - FILTER
11,5 m²
TEKNANL

K01F
Luftkammer
m²
TEKNANAL

K01C
LUFTKAMMER
56.4 m²
TEKNANL

K01D
AGGREGATROM
107.7 m²
TEKNANL

K01E
VENTILASJONS FORDELING
38.5 m²
TEKNANL

2x90mm hull i betong ca. vert

Åpning i mur 1x0,4m
h=49cm o/g.

Åpning i mur 0,8x0,4m
h=49cm o/g.

Åpning i mur 0,78x0,8m
h=49cm o/g.

Åpning i mur 1x0,4m
h=49cm o/g.

Åpning i mur 0,8x0,4m
h=49cm o/g.

Åpning i mur 1x0,4m
h=49cm o/g.

Åpning i mur 0,8x0,4m
h=49cm o/g.

Åpning i mur 16x0,8m
h=49cm o/g.

Åpning i mur 1x0,4m
h=49cm o/g.

2x90mm hull i betong

Eksist. varmekurs
80/60
syst. -2105-320.020

Eksist. kjølekurs
(ventilasjonsrørgang)
12/17

Eksist. varmekurs (ettervarme)
80/60

Shuntgruppe
varmebatteri

MM 56
C=2300

MM 56
C=2300

MM 56
C=2300

MM 55
C=2300

DN65 kjølerør
tilkobles shunt-gruppe
kjølebatteri

DN50 varmerør
tilkobles
eksist. varmerør

DN50 varmerør
tilkobles shunt-gruppe
varmebatteri

MM55 varmerør tilkobles
shunt-gruppe
ettervarmebatteri

Nye rør tilpasses
eksist. installasjoner.
Oppgitte koter/plassering
er kun veiledende

Nye rør tilpasses
eksist. installasjoner

DN 80
C=2600

DN 80
C=2600

2 x 150 RØR

DN 80
C=2250

DN 65
C=2600

DN 65
C=2600

DN 65
C=2600

DN 65
C=2600

DN 50
C=2600

DN 65
C=1950

DN 50
C=2600

DN 65
C=2600

DN 65
C=2600

DN 65