TEGNING
Plan inventar 2 (Fløy S2)

TEGNINGSNR.
SH-02-A-270-22-12

NB!

- 104.01.003 Seng (barsel-rom) er tegnet som 1400 x 2100mm, beskrevet som 1200 x 2100mm. Hva er riktig? (seng som tegnet tar stor plass i rom.)

Øvrige kommentarer:

- 02.02.015 Vaktrom. 1 arbeidsstasjon
Her er tegnet inn et ekstra kjøleskap under benk, for personales mat. Skal minikjøkken tas ut her, og hvis ja, hvor skal personalet kunne spise på vakt?
- 02.03.002 Medisin, stort
Rom er ikke revidert av arkitekt, leveres komplett fra leverandør?
- Skinne for pasientlifter
Tegnet som tidligere anbefalt av Sykehusbygg, for forflytning fra seng til stol, og ikke som sammenhengende skinne til toalett. Ok?

Produsert fra Archicad (05.05.2016)

REVISJON	DATO	TEGNET	SJEKKET	GODKJENT	TEKST
C	06.06.2018	ATS	VE	VE	Status Ifølge kontrakt til Arbeidstegning
B	27.04.2018	ATS	VE	VE	Kontrollmål

tak
plan 03
plan 02
plan 01
plan U1

Alle mål eksisterende bygg må kontrolleres på stedet

Bæreevne er modellert av RIB. RIB-modell sist oppdatert 16.02.2018

FINNMARKSSYKEHUSET
FINNMÁRKKU BUOHCCIVIESSU

ARK. Rambøll Arkitekter / PKA Kobbes gate 2. Pb 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, Norge

FASE	PROSJEKTNR.	PROJEKTANSV.	OPPDAGANSV.	KONTR.	TEGNT.	DATO
Arbeidstegning	1350017037	BOT	AR	VE	ATS	13.03.2018

PROJEKT
Alta Nærsykehus

FORMAT
A0

SKALA
1:50

TEGNING
Plan inventar 2 (Fløy S2)

FILSTI/FL Alta Nærsykehus
TEGNINGSNR.
SH-02-A-270-22-12

REVISJON
4 C G
Side Revisjon Gr.