



KONSTANT TILLUFTSTEMPERATUR,
KOMPENSERT FRA AVTREKKSTEMPERATUR
FRA STERILSENTRALEN

KONSTANT LUFTMENGDE

VIFTEKONVEKTORER I STERILSENTRALEN
FORRIGLES MOT AGGREGAT SLIK AT MAN
KJØLER FRA VENTILASJON FØRST

Tegning nr.	00-V-560-0-7002	Rev.	01
Status	Anbudsprosjekt		



01	21.08.18	TFM-MERKING		SOMA	OTF	ENSE	
Rev.	Dato	Revideringen gjelder		Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Helse Møre og Romsdal HF				Tegnet av		Saksbehandler	
Ålesund Sykehus				SoMa		SoMa	
Sterilsentralen				Sidemannsktr.		Oppdragsansvarlig	
Systemskjema ventilasjon - system +2105=360.26				MaFj		ENSE	
				Fag		Målestokk	
				VVS		-	
				Dato			
				19.06.2018			
COWI				Oppdragsnr.		Status	
RIF				A093715		Anbudsprosjekt	
				Tegning nr.		Rev.	
				00-V-560-0-7002		01	