

INSTALLATØR: A/S MJØNDALEN INSTALLASJON TLF. 3287 6796		ANL. NR. 95012	A/S TAVLETEKNIKK Postboks 2365 3003 DRAMMEN Tlf. 3283 1988		
		TILKOB. FAS. L1-L2-L3			
KURS NR.	KURSFORTEGNELSE FOR KP101 STRANDVEIEN	KLEMMER NR.	SIKR. AMP.	TV.SN. MM2	
	HOVEDBRYTER		63		
F1	JORDFEILRELE		6		
F2	NETTVAKT/FASEFØLGE		6		
F3	FORSIKRING ISO-SKILLETRAFO		10		
F4	HOVEDSIKRING PUMPE 1		32		
F5	HOVEDSIKRING PUMPE 2		32		
F6	VENTILASJON	X2 7-8	10		
F7	VARME	X2 1-2	10		
F8	STYRESTRØM	X2 11-12	6		
F9	TEKNISK STIKK.	X2 3-4-5	25		
F10	LYS/STIKK/BEREDER	X2 6-7	16		
F11		X2 8-9-10	16		
F12	DRIFTSKONTROLL/PLS	X2 17-18	6		
F13	STRØMFORSYNING/SIGNALLAMPER/				
"	OVERLØPSVAKTER	X2 15-16	2		
F14	STRØMFORSYN. STRØMTRANSFORMAT.	X2 21-22	2		
F15	STYRESTRØM VIPPESTYRING	X2 13-14	2		
Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.					