INSTALLATØR: A/S MJØNDALEN INSTALLASJON TLF. 3287 6796	ANL. NR. 95012	A/S TAVLETEKNIKK Postboks 2365 3003 DRAMMEN Tlf. 3283 1988
	TILKOB. FAS. L1-L2-L3	

KURS NR.	KURSFORTEGNELSE FOR KP-102 EVJA	KLEMME NR.	SIKR. AMP.	TV.SN. MM2
	HOVEDBRYTER		63A	
F01	JORDFEILRELE		6A	
F02	NETTVAKT/FASEFØLGE		6A	
F03	FORSIKRING ISO-SKILLETRAFO		10A	
F04	HOVEDSIKRING PUMPE 1	X1 1-2-3	50A	
F05	HOVEDSIKRING PUMPE 2	X1 4-5-6	50A	
F06	STYRESTRØM	X2 11-12	10A	
F07	~~LYS/STIKK~~ ~~RES~~ /MAGNET VENTIL	X2 1-2	10A	
F08	VARME/VIFTE/LYS/stikk	X2 3-4	10A	
F09	VARMTVANNSBREDER	X2 5-6	10A	
F10	DRIFTSKONTROLL/PLS	X2 17-18	6A	

Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.