INSTALLATØR: **A/S MJØNDALEN INSTALLASJON TLF. 3287 6796**	ANL. NR. 95012 TILKOB. FAS. L1-L2-L3	***A/S TAVLETEKNIKK Postboks 2365 3003 DRAMMEN Tlf. 3283 1988***

KURS NR.	KURSFORTEGNELSE FOR KP104 LUNDSVEIEN	KLEMME NR.	SIKR. AMP.	TV.SN. MM2
	HOVEDBRYTER		63A	
F01	JORDFEILRELE		6A	
F02	NETTVAKT/FASEFØLGE		6A	
F03	FORSIKRING ISO-SKILLETRAFO	X2 19-20	10A	
F04	HOVEDSIKRING PUMPE 1	X1 1-2-3	32A	
F05	HOVEDSIKRING PUMPE 2	X1 4-5-6	32A	
F06	STYRESTRØM	X2 11-12	6A	
F07	VARME	X2 1-2	10A	
F08	VARMTVANNSBREDER	X2 3-4	10A	
F09	VIFTE/LYS/STIKK	X2 5-6-7-8	10A	
F10	DRIFTSKONTROLL/PLS	X2 17-18	6A	

Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.