

INSTALLATØR: A/S MJØNDALEN INSTALLASJON TLF. 3287 6796		ANL. NR. 95012	A/S TAVLETEKNIKK Postboks 2365 3003 DRAMMEN Tlf. 3283 1988		
KURS NR.	KURSFORTEGNELSE FOR KP 111 HARAFARMEN		KLEMME NR.	SIKR. AMP.	TV. SN. MM2
	HOVEDBRYTER				
F01	JORDFEILRELE			6A	
F02	NETTVAKT/FASEFØLGE			6A	
F03	FORSIKRING ISO-SKILLETRAFO	X2 19-20		10A	
F04	HOVEDSIKRING PUMPE 1	X1 1-2-3		32A	
F05	HOVEDSIKRING PUMPE 2	X1 4-5-6		32A	
F06	VENTILASJON	X1 7-8		10A	
F07	VARME	X2 1-2		10A	
F08	STYRESTRØM	X2 11-12		6A	
F09	TEKNISK STIKK	X2 3-4-5		25A	
F10	RESERVE <i>Stikk i skap</i>	X2 8-9-10		16A	
F11	LYS/STIKK/VARMTVANNBREDER	X2 6-7		10A	
F12	DRIFTSKONTROLL/PLS	X2 17-18		6A	
F13	STRØMFORSYNING SIGNALLAMPER	X2 15-16		2A	
F14	STRØMFORSYNING STRØMTRANSF.	X2 21-22		2A	
F15	STYRESTRØM VIPPESTYRING	X2 13-14		2A	
<p>Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.</p>					