INSTALLATØR: A/S MJØNDALEN INSTALLASJON TLF. 3287 6796	ANL. NR. 95012 TILKOB. FAS. L1-L2-L3	A/S TAVLETEKNIKK Postboks 2365 3003 DRAMMEN Tlf. 3283 1988		
KURS NR.	KURSFORTEGNELSE FOR KP 118 KILEN	KLEMME NR.	SIKR. AMP.	TV.SN. MM2
	HOVEDBRYTER		160A	
F01	JORDFEILRELE		6A	
F02	NETTVAKT/FASEFØLGE		6A	
F03	FORSIKRING ISO-SKILLETRAFO	X2 19-20	10A	
F04	HOVEDSIKRING PUMPE 1	X1 1-2-3 X1 4-5-6	80A	
F05	HOVEDSIKRING PUMPE 2	X1 7-8-9 X1 10-11-12	80A	
F06	STYRESTRØM	X2 11-12	6A	
F07	VARME	X2 1-2	10A	
F08	VARMTVANNSBREDER / styre strøm c-mac konverter	X2 3-4	10A	
F09	VIFTE/LYS/STIKK	X2 5-6-7-8	10A	
F10	STYRETAVLE FOR OVERLØPSVENTIL	X2 9-10	10A	
F11	TEKNISK STIKK	X2 21-22-23	32A	
F12	DRIFTSKONTROLL/PLS	X2 13-14	6A	
F13	Ventilstyring overløp/RA		20A	

Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.