INSTALLATØR: **A/S MJØNDALEN INSTALLASJON TLF. 3287 6796**	ANL. NR. 95012 TILKOB. FAS. L1-L2-L3	*A/S TAVLETEKNIKK Postboks 2365 3003 DRAMMEN Tlf. 3283 1988*		
KURS NR.	KURSFORTEGNELSE FOR *HERSTRØM KP208*	KLEMME NR.	SIKR. AMP.	TV.SN. MM2
	HOVEDBRYTER			
F01	VOLTMETER M/VENDER		10	
F02	ISO SKILLETRAFO	X2. 19-20	10	
F03	STYRESTRØM	X2.11 -16	6	
F04	VARME	X2. 1-2	10	
F05	VARMTVANSBEREDER	X2. 3-4	10	
F06	VIFTE/LYS/STIKK	X2.5-6-7-8	10	
F07	DRIFTKONTROLL PLS	X2. 17-18	6	
F08	JORDFEILRELE		6	
F09	NETTVAKT FASEFELLE		6	
F10	MOTOR 1		80	
	MOTOR 2		80	

Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.