INSTALLATØR: A/S MJØNDALEN INSTALLASJON TLF. 3287 6796	ANL. NR. 95012	A/S TAVLETEKNIKK Postboks 2365 3003 DRAMMEN Tlf. 3283 1988
	TILKOB. FAS. L1-L2-L3	

KURS NR.	KURSFORTEGNELSE FOR **KP 209 ULVERUDSDALEN**	KLEMME NR.	SIKR. AMP.	TV.SN. MM2
F01	JORDFEILRELE		6	
F02	NETTVAKT/FASEFØLGE		6	
F03	ISO-SKILLETRAFO	X2: 19-20	10	
F04	HOVEDSIKRING P1	X1: 1-2-3	16	
F05	HOVEDSIKRING P2	X1: 4-5-6	16	
F06	STYRESTRØM	X2: 11-12	6	
"	----"----	13-14		
F07	VARME	X2: 1-2	10	
F08	VARMTVANNSBEREDER	X2: 3-4	10	
F09	VIFTE/LYS/STIKK	X2: 5-6-7-8	10	
F10	DRIFTSKONTROLL/PLS	X2: 17-18	6	

Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.