

INSTALLATØR: A/S MJØNDALEN INSTALLASJON TLF. 3287 6796		ANL. NR. 95012	A/S TAVLETEKNIKK Postboks 2365 3003 DRAMMEN Tlf. 3283 1988		
KURS NR.	KURSFORTEGNELSE FOR KP212 VINNES	TILKOB. FAS. L1-L2-L3	KLEMME NR.	SIKR. AMP.	TV.SN. MM2
	HOVEDBRYTER			63	
F01	JORDFEILRELE			6	
F02	NETTVAKT/FASEFØLGE			6	
F03	T1 - ISO-SKILLETRAFO 230/230V			10	
F04	PUMPE 1		X1 1-2-3	40	
F05	PUMPE 2		4-5-6	40	
F06	VENTILASJON <i>+ Stikk under skap</i>		7-8	10	
F07	VARME		X2 1-2	10	
F08	STYRESTRØM "HOVEDSIKRING"		11-12	6	
F09	TEKNISK STIKK		3-4-5	25	
F10	LYS/STIKK + V.V.BEREDER		6-7	16	
F11			8-9-10	16	
F12	DRIFTSKONTROLL/PLS		17-18	6	
F13	STRØMFORSYNING SIGNALLAMPER T2		15-16	2	
F14	STRØMFORSYN. STRØMTRANSF. T3		21-22	2	
F15	STYRESTRØM VIPPESTYRING		13-14	2	
<p>Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.</p>					