

Sak:

frist:

ansvar:

Dette dokumentet er ment som en forløpende logg med de spørsmål og svar som er relevante i ovenstående prosjekt. Filen oppgraderes forløpende med det sist stilte spørsmål øverst i dokumentet.

26.11.18: (disse spørsmål er også gjengitt i referat fra anbudsbeferingen)

Spm fra entreprenør:

- .1 Viser til anbudsbeskrivelse pkt 4.71
Balkongdører trenger ikke display på utside, men skal være programmerbare. Hva ønskes her?
Svar: Balkongdører skal ha magnetlås
- .2 Gjelder det samtlige balkongdører (også eksisterende?)
Svar: Ja

Spm fra entreprenør:

- .1 Viser til anbudskonkurranse i feb.2018 på ventilasjonsarbeider i forbindelse med totalentreprise. Er prosjektet hva gjelder ventilasjonsarbeider det samme som da bare byttet entrepriseform?
Svar: Nei. Prosjektet er det samme

Spm fra entreprenør:

- .1 hvilke 4 dører skal leveres ny?
Svar: Det gjelder dører angitt med DA (3 stk) og DL (1 stk) på oversikt over lås og beslag
- .2 Hvilke 4 altandører skal levers ny?
Svar: 2 nye leiligheter får hver sin nye dør – videre skal 2-fløyet dør til stor balkong i fellesareal levers ny. Til sist skal det også inn en ny altandør i motsatt ende av bygget (nær bod 2,3m2)
- .3 Arkitekt/rib/ribr: engasjerer byggherre eller entreprenør disse?
Svar: Entreprenør engasjerer disse i tråd med prinsipper for NS 8407-kontrakter
- .4 Rivetegning er mangelfull
Svar: Den som er levert er den som prises og hensyntas. Dersom det er avvik fra denne og det som skal leveres, tar vi dette som endringsmelding i gjennomføringsfasen.