"X:\nor\oppdrag\Hamar\5181\16\5181693\BIM\ElektroArkitil\lay_IN.dwg - TeGri - Plottet: 2018-11-20, 09:54:08 - LAYOUT = IN001 - XREF = 2D_Eksist_Fjernvarme_EUref89UTM32, I_geom, fm_EL_Martodden, 2D_Eksist_Telenor_Euref89_UTM32, 2D_Eksist_gatelys_Euref89_UTM32, 2D_Eksist_EidsvaNett_Euref89_UTM32, 2D_Eksist_EidsvaBreibandEuref89_UTM32, 2D_Eksist_TelenorKabelTV_Euref89_UTM32, gd_2D_kartgrunnlag_a1_i_ramme+tuteNett"

Det monteres ny 8 m mast og ny armatur
på eksisterende fundament om mulig.
Fundament skiftes ut dersom nødvendig.

201-A

201-B

Første tilkoblingspunkt fra tennskap.
Mast og fundament demonteres,
kabel blottlegges og skjøtes.

Eksisterende mast beholdes.
Eksisterende kabel fra eksisterende
mast trekkes inn ny mast nr. 1.

Eksisterende tennskap

Eksisterende veglyskabel til
eksisterende mast ved ny mast nr. 2
blottlegges og fjernes. Det legges ny
veglyskabel fra eksisterende tennskap
til mast nr. 1.

Nordvikvegen

Biltilsynet

FORKLARINGER

- Prosj. Veglyskabel i rør
- Prosj. Trekkerør 110 mm
- Prosj. Trekkerør 3x40 mm
- Prosj. trekkekum
- Prosj. gatelys
- Entreprisegrense EL
- Eksist. Høyspent, jordkabel
- Eksist. Lavspent, jordkabel
- Eksist. Høyspent, luftlinje
- Eksist. Lavspent, luftlinje
- Eksist. Telekabel, luftlinje
- Eksist. Telekabel
- Eksist. Trekkerør, telekabel
- Eksist. fibertrase
- Eksist. Trekkerør
- Eksist. lysmast
- Eksist. kabelskap EL

ANVISNINGER

(1) Lysmaster som kobles fra og demonteres.

HENVISNINGER

1. Grøftesnitt, se tegning IN021.

1:500 0 10 20 30 40 50 m

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F02	2018-11-19	For anskaffelse	TeGri	ROHog	TomSag
B01	2018-09-14	For info/kommentar hos eksterne parter	TeGri	ROHog	TomSag

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

HAMAR KOMMUNE

Målestokk (gjelder A1): 1:500

Martodden, del 2
Nordvikvegen
Kabel- og belysningsplan
Elektro

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5181693	IN001	F02