

**Prosjekt:** Vardafjell idrettshall- utvidelse  
 Vardafjell vgs- forskningsbygg

**Emne:** TILBUDSBEFARING

Tid: Fredag 04 januar 2019, kl 10.00

Sted: Vardafjell Idrettshall

Navn:	Firma	Tilstede	Kopi til
XX	XX	X	X

Referat utsendt: 08.01.2019

Vedlegg:

Referent: Geir Arne Alfheim

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
1.1	I forbindelse med bygningsmessige, elektrotekniske og rørtekniske arbeider for ovennevnte prosjekt ble det avholdt åpen tilbudsbefering. RIE har laget eget referat for elektro.		
1.2	<b>Generelt:</b> Tilbakemelding fra entreprenører om kort tidsfrist, spesielt med tanke på at de skal innhente priser fra underentreprenører og leverandører.		
1.3	<b>Grunn- og betongarbeider:</b> I post 07.28.1 henvises det til tegning fra arkitekt, entreprenør kan ikke finne tegninger det er henvist til i posten.		
1.4	<b>Grensesnitt tilkobling fjernvarme:</b> Fjernvarmeleverandør leverer utvendig rør og varmevekslere iht. grensesnitt i tegning V-70-01 og V-70-06. Entreprise 301 tilkobler på varmevekslers sekundærside.		
1.5	<b>Grensenitt tilkobling vann og avløp:</b> Grøfter, samt noe utstyr (kummer i betong) er medtatt på grunnarbeider. Entreprise 301 omfatter utvendige rør (vann, spillvann og overvann) og tilkoblinger for disse mot kommunalt nett.		
1.6	Det fremkom ellers ingen opplysninger utover tilbudsgrunnlaget.  Ved behov for eventuell tilleggsbesiktigelse kan følgende kontaktes for tilkomst: Jonny Roy Munthe: 917 71 916		