

Vardafjell – E401 – Elkraft og teletekniske anlegg – Melding01

Spørsmål:

Ser i beskrivelse at det er tiltenkt utvidelse av eks. bewator adg kontroll.
Levering og montering av utstyr er i utgangspunktet ingen utfordring , men
hvordan er det tenkt ifbm. igangkjøring/implementering i eks anlegg ?

Vil valgt elektroentreprenør få tilgang til pålogging på fylkeskommunens database, eller vil
dette bli utført av de som har rammeavtale med Fylkeskommunen ?

Svar:

Entreprenør skal selv stå for igangkjøring og implementering mot eks anlegg (Vanderbilt
Bewator Omnis) og vil få tilgang til innlogging på fylkeskommunen sin database.

Viktig at entreprenør innehar kompetanse eller samarbeider med en leverandør som har
denne kompetansen og dokumenterer dette i tilbudet.