SE TEGN. 563 106

039-2 | 038-2 | 224 | 225 | 222 | 223 | 137-2 | 235 | 236 | 217 | 237 | 227 | 228 | 229 | 226a | 226b | 226c

FORKANT SALSAEN

FORKANT TAPPE

multidiff D-160 +217 m³/h

5x UBA160 5x130 m³/h

2xdiffustat D-250-1000 +500m³/h

CTG Rist -350 m³/h

diffustat D-200-100 +350m³/h

3x-50m³/h 3xUBA-100

NO-HA 3 160 S

NO-HA-3 -160-S 300/500 opp hed

2x multidiff D-160 +217 m³/h

2xmultidiff D-160 +200 m³/h

multidiff D-160 +200 m³/h

9x133 m³/h 9x UBA 160

CTG Rist -1175 m³/h

LKR-V-250-1200 +500 m³/h diffustat D-250-1000

EKSIST SLUK BEHOLDES

DN 65 TIL VENTILASJON

DN 65 TIL VENTILASJON TILPASSES AGGR.

DN 10 | DN 15

V1 | V2 | V1

250/200 | 200/250 | 500/200 opp | 200/400 | 400/200

SE TEGN. 563 106

ARBEIDSTEGNING

INDEKS	DATO	REVISJONEN GJELDER	SIGN.
C	13.02.97	KANALER I SLAKTEHALL TILPASSET MESSANIN, DIFF. ENDRET I FJØSET	NJ
B	13.01.97	KANALER I SLAKTEHALL TILPASSET MESSANIN	NJ
A	15.08.94	ARBEIDSTEGNING	ØO

LØYNING

RÅDGIVENDE INGENIØRER—MRIF VVS—ENERGI—KLIMATEKNIKK

WERGELANDSVN. 1 TLF: 38025400 FAX: 38029824
POSTBOKS 4544 GRIM 4602 KRISTIANSAND

VVS-ANLEGG | ANL. | TEGN. | REV. | 563-107-C

	DATO	SIGN.	MÅLESTOKK
TEGN.	10.01.94	ØO/SR	1:50
PROSJ.	10.01.94	ØO/SR	
KONTR.	10.01.94	SR/ØO	

KRISTIANSAND KOMMUNE
ALLAKTIVITETSHUSET SAMSEN
PLAN 1. ETASJE DEL B

K3	Ute	S2	F2
K2	S2		F2U
K1	S1		F1
K0	S0		F0