


NB!  
Kanaler i Hoveddelen skal brannisoleres iht. "trekk ut"-prinsippet og isolasjonsleverandørens anvisninger. Gjelder kun nye kanalstrekk.

**Etasjeoversikt:**



V-20-U2-02 F02

F02 2019-01-23 Underlag totalentreprise  
 F01 2019-04-17 For Anbud  
 Prosjekt: Samsen Kulturhus - Ombygging og rehabilitering Plan Kjeller Hoveddel VVS  
 Dato: 2019-04-17  
 Utarbeidet av: Norconsult AS  
 Prosjektleder: [Name]  
 Tekniker: [Name]  
 Tegner: [Name]

Kristiansand Eiendom  
 Samsen Kulturhus - Ombygging og rehabilitering  
 Plan Kjeller Hoveddel VVS  
 Prinsippsskisse

1:50  
 Norconsult 5178161 V-20-U2-02 F02