Temperaturgiver
Trykkgiver
Termometer
Trykkmåler
Modulerende ventil
Stengeventil, følger rørdimensjon
Liten stengeventil, tilpasses installasjon
Tilbakeslagsventil, følger rørdimensjon
Strupeventil, følger rørdimensjon
Grovfilter
Automatisk luftepotte

Radiatorkurs nord
Vest
Øst
Vest
Øst
2. etasje
Hovedetasje
Radiatorkurs sør
Vest
Øst
Vest
Øst
Vest
Øst
Vest
Øst
-SP02
Differansetrykkregulator
Differansetrykk–
regulator
-SP01
Differansetrykk–
regulator
Radiatorer underetasje
Radiatorer Silketrykkeri
(Kjelleret.)

-QV01
-QV02
1" x2 stk
Til sluk
Stusser for gjennom-
spyling av veksler MM54
Delstrømsfilter unit
-OE01
Energimåler
-MV10
-SB49
Grovsil 0,5mm
60°C
55°C
-RP01
-RT01
-RP02
-RT02
MM54
50°C
45°C
-JP40
-MV01
Grovsil 0,5mm
MM18
Smuss/magnetitt
-ML02
-ML01
System 320
System: 320.10
Vakuumutlufter og pumpestyrt ekspansjon
Nettvannspåfylling
-MV02
Energisentral 143
Blokka

Tegningsnummer	Revisjon
V-70-00-01	F02

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F02	2019-01-23	Anbudstegning totalentreprise	AtSol	ToAan	AtSol
F01	2018-04-17	Anbudstegning	AtSol	ToAan	AtSol

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

KRISTIANSAND EIENDOM

Målestokk (gjelder A1)

SAMSEN KULTURHUS

Systemskjema varme Kontorblokka
320.10

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5178161	V-70-00-01	F02

"X:\nor\oppdrag\Kristiansand\5\17\1\81\15178161\BIM\VVS\Totalentreprise\Systemskjema\\\V-70-00-01.dwg - AtSol - Plottet: 2019-01-23, 16:54:2"