


NB!
 Kanaler i Hoveddelen skal brannisoleres iht. "trekk ut"-prinsippet og isolasjonsleverandørens anvisninger. Gjelder kun nye kanalstrekk.

Etasjeoversikt:



Tegningsnummer	Revisjon
V-20-01-03	F02

F02	2019-01-23	Underlag totalentreprise	AtSol	ToAan	AtSol
F01	2018-04-17	For Anbud	AtSol	ToAan	AtSol
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
<small> Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. </small>					Målestokk (gjelder A1)
Kristiansand Eiendom					1:50
Samsen Kulturhus - Ombygging og rehabilitering Plan Mellometasje Hoveddel VVS Prinsippskisse					
Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon		
	5178161	V-20-01-03	F02		