INDEX		DATO	SIGN
A	UNDERLAG FOR TOTALENTREPRISE	15.12.2018	MS
	KORRIGERINGEN GJELDER	DATO	SIGN

Samsen kulturhus - BLOKKA

Plan underetasje
Varme- og ventilasjonsanlegg

1:50 = A1

MÅL 1:50 | DATO 15.12.18 | TEGNET MS | SAKSBEH. MS

TEGNING NR. 18001

E56-01A

elconsultgruppen sør a.s
rådgivende ingeniører
Nevlinge 7
4636 KRISTIANSAND
Tel: 38 07 17 10
Fax: 38 07 17 11

1 2 3

I H G F E D C B

1-01 Gard.-ansatte 9,3 m²
1-02 Omkledning 9,9 m²
1-03 HC-wc 5,0 m²
1-04 Dusj 9,7 m²
1-05 HC-wc 5,3 m²
1-06 Badstu 5,7 m²
1-07 Dusj 6,0 m²
1-08 Omkledning 14,9 m²
1-09 Wc 4,8 m²
1-10 Gang 36,4 m²
1-12 Danserom 47,6 m²
1-13 Dusj 3,2 m²
1-14 Wc 3,1 m²
1-15 Gard.-ansatte 8,8 m²
1-16 Lager 30,1 m²
1-17 Trapp 14,7 m²
1-18 Teknisk 4,0 m²
1-19 Lager 14,1 m²
1-20 Lager 20,5 m²
122 Rove 24,4 n
129 Korridor 27,7 m²
163 Malerom 121,0 m²

Brannspjeld
o/h
Utsparing gjenmures

SKAL FRAKOPLES OG DEMONTERES - ELEKTRO MEDTAR FRAKOPLING AV INNE- OG UTEDEL - INKL. FJERNING AV ALT ELUTSTYR OG ALLE TILFØRSELSKABLER OG STYREKABLER HELT TIL TILKOPLINGSPUNKT/FORDELING

NY VP FOR DATAROM 1. ETASJE MONTERES HER

UTEDEL FOR VARMEPUMPE

EKSSIT. UTEDEL FOR VARMEPUMPE

SKAL FRAKOPLES OG DEMONTERES - ELEKTRO MEDTAR FRAKOPLING AV INNE- OG UTEDEL - INKL. FJERNING AV ALT ELUTSTYR OG ALLE TILFØRSELSKABLER OG STYREKABLER HELT TIL TILKOPLINGSPUNKT/FORDELING

EKSSIT. UTEDEL FOR VARMEPUMPE